

	INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488	 AB 023
	ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji nr AB 023	
LT	RAPORT Z BADANIA NR LT-322/05	Strona 1 / 1
LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH Adres: 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1, tel. (0-22) 825-04-71 wew. 223		
KLIENT: Ceramika Paradyż Sp. z o.o. Wielka Wola 14, 26-333 Paradyż		
WYRÓB/OBIEKT: Płytki ceramiczne podłogowe Natural Rosa przyjęty/pobrany do badania dnia 17.03.2005 r. przy protokole nr LT-322/05 badany w dniach od 18.03.2005 r. do 21.03.2005 r.		
METODA / PROCEDURA BADANIA: DIN 51130:2004 + LT-40		
WYNIKI BADANIA:		
Cecha badana	Wyniki badania	
Właściwości przeciwpoślizgowe -kąt akceptowalny, [°]: -grupa klasyfikacyjna skuteczności przeciwpoślizgowej:	9,1 ± 0,7 R 9	
INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA:		
Odpowiedzialny za badanie: inż. Andrzej Nowacki Podpis	Kierownik Laboratorium LT mgr inż. Jacek Popczyk Podpis	
Warszawa, dnia 18.04.2005 r.		
<i>Laboratorium Badawcze oświadcza, że wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości. Raport z badań nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.</i>		